

	Prohlášení o shodě DEXAFLAMM R	10. 1. 2026
	TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv	POS-DXF-2026
	tel. +420 577 943 002, e-mail: tora@torasro.cz , www.torasro.cz	Strana 1/1

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a §13 NV č. 163/2002 Sb. v platném znění

Výrobce: **TORA, spol. s r.o., Spytihněv 583, 763 64 Spytihněv, IČO 46966188**

Identifikační údaje o výrobku: **DEXAFLAMM R**

Popis a určení výrobku: **Protipožární nástřik / nátěr / tmel určený k ochraně kabelů, kabelových lávek a k dalším protipožárním aplikacím**

Postup posuzování shody: **dle § 5a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění**

Dokumenty použité při posouzení shody: **Stavební technické osvědčení S – 216/C5a/2024/0092**

Úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobku:

Název technické vlastnosti Zkušební postup	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1, ČSN 73 0810	B-s1, d0	B-s1, d0
Přidržitost k podkladu ČSN 73 2577	dle výsledků zkoušky	0,29 MPa(PVC) 0,55 MPa (beton)
Mrazuvzdornost ČSN 73 2579	dle výsledků zkoušky	0,264 MPa
Zdravotní nezávadnost - Uvolňování nebezpečných látek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006	Bezpečnostní list výrobce	Bezpečnostní list výrobce
Vertikální šíření plamene na svazcích kabelů ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2	Kategorie A F/R (výška zuhelnatění od spodní strany max. 2,5 m)	Kategorie A F/R (výška zuhelnatění od spodní strany 1 m)
Odolnost kabelů opatřených nátěrem za podmínek požáru (750 °C) ČSN IEC 60331-11, ČSN IEC 60331-21	Dle výsledků zkoušky – čas funkce kabelu v ohni v minutách	čas funkce kabelu v ohni v minutách dle použitého kabelu: AYKY 4x16 + nátěr 6-19 minut AYKY 3x240+120+nátěr:90+15 minut AYKY 4x16 + nátěr: 25- 27 minut

Údaje o Autorizované osobě: **PAVUS, a.s., AO 216, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek**

Zjištění: **Certifikát výrobku č. 216/C5a/2024/0092 (07.05.2024)**
Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2024/0092 (07.05.2024)

TORA, spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný, a přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Místo a datum vydání: **Spytihněv, 10.1.2026**

Jméno a funkce odpovědné osoby: **Jitka Silná Zdražilová, jednatelka společnosti**

Podpis:

